Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19290

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz
Hersteller	Minimax GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany
Produkt	MINIMAX LW-6 GT
Beschrieb	Aufladelöscher Typ: LW-6 GT Nennfüllmenge: 6 l
Anwendung	Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20160542/M 289' (20.07.2016); TÜV Süd, München: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-12-13748391-003' (01.12.2009)
Prüfbestimmungen	EN 3-7
Beurteilung	Leistungsklasse: 21A,183B Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Ausstelldatum	14.12.2016
Ersetzt Anerkennung vom	09.09.2009

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

Marcel Rumo

Roland Julmy

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Attestation d'utilisation AEAI n° 19290

Groupe 682	Extincteurs portatifs à mousse
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz
Fabricant	Minimax GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany
Produit	MINIMAX LW-6 GT
Description	Extincteur à cartouche à gaz Type: LW-6 GT Charge nominale: 6 l
Utilisation	Températures limites: de +5°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20160542/M 289' (20.07.2016); TÜV Süd, München: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-15-11-13748391-002' (17.12.2015), Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-12-13748391-003' (01.12.2009)
Conditions d'essai	EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 21A,183B La marque de contrôle est délivrée

Durée de validité	31.12.2019
Date d'édition	14.12.2016
Remplace l'attestation du	09.09.2009

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy