

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13177

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produkt	MINIMAX MXOL 6N	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: MXOL 6N Nennfüllmenge: 6 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. F-3700-M 97' (13.01.2009), Prüfbericht 'Nr. 2008-F-3700M 100' (08.05.2009); TÜV Süd, Mannheim: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. IS-DDB-MAN-04-06-13718391-001Rev.1' (07.12.2005)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse:	34A,183B
	Das Prüfzeichen wird erteilt	
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	13.11.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	09.11.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Rumo

Rumo

Julmy

Julmy

Attestation d'utilisation AEAI n° 13177

Groupe 682	Extincteurs portatifs à mousse	
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Fabricant	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produit	MINIMAX MXOL 6N	
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: MXOL 6N Charge nominale: 6 l	
Utilisation	Températures limites: de 0°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. F-3700-M 97' (13.01.2009), Prüfbericht 'Nr. 2008-F-3700M 100' (08.05.2009); TÜV Süd, Mannheim: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. IS-DDB-MAN-04-06-13718391-001Rev.1' (07.12.2005)	
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7	
Appréciation	classes d'efficacité: 34A,183B La marque de contrôle est délivrée	
Durée de validité	31.12.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	13.11.2013	
Remplace l'attestation du	09.11.2012	



Rumo



Julmy

