

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13178

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produkt	MINIMAX MXOL 9N	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: MXOL 9N Nennfüllmenge: 9 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	AP Münster: Prüfbericht 'Nr. T-12/97' (02.03.1998), Prüfbericht 'Nr.T-47/00' (19.01.2001); TÜV Süd, Mannheim: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. FDB-MAN-00-02-13748391-001-rev2' (21.10.2002)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3	
Beurteilung	Leistungsklasse:	43A,233B
	Das Prüfzeichen wird erteilt	
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	13.11.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	09.11.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Rumo



Julmy



Attestation d'utilisation AEAI n° 13178

Groupe 682	Extincteurs portatifs à mousse	
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Fabricant	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produit	MINIMAX MXOL 9N	
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: MXOL 9N Charge nominale: 9 l	
Utilisation	Températures limites: de 0°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	AP Münster: Prüfbericht 'Nr. T-12/97' (02.03.1998), Prüfbericht 'Nr. T-47/00' (19.01.2001); TÜV Süd, Mannheim: Directive Equipment sous pression 97/23/CE 'Nr. FDB-MAN-00-02-13748391-001-rev2' (21.10.2002)	
Conditions d'essai	AEAI, EN 3	
Appréciation	classes d'efficacité: 43A,233B La marque de contrôle est délivrée	
Durée de validité	31.12.2017	
Date d'édition	13.11.2013	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	09.11.2012	autorités cantonales de protection incendie



Rumo



Julmy

