

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19800

Gruppe 683	Pulver-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Hersteller	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produkt	MINIMAX PG-6 G	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: PG-6 G Nennfüllmenge: 6 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 10561' (12.03.2009); TÜV Süd, Mannheim: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-06-13748391-001' (03.06.2009)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	34A,183B,C
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.04.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	17.02.2010	



Rumo



Julmy



Attestation d'utilisation AEAI n° 19800

Groupe 683	Extincteurs portatifs à poudre	
Requérant	Minimax AG Stettbachstrasse 8 8600 Dübendorf Schweiz	
Fabricant	MINIMAX Mobile Services GmbH & Co.KG 72574 Bad Urach Germany	
Produit	MINIMAX PG-6 G	
Description	Extincteur à cartouche à gaz Type: PG-6 G Charge nominale: 6 kg	
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 10561' (12.03.2009); TÜV Süd, Mannheim: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. Z-IS-DDB-MAN-09-06-13748391-001' (03.06.2009)	
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7	
Appréciation	classes d'efficacité:	34A,183B,C La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2020	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	01.04.2015	
Remplace l'attestation du	17.02.2010	



Rumo



Julmy

